



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Миллеровскому и Чертковскому районам
ул. Ленина, 13, г. Миллерово, Ростовская область, 346130
Телефоны: (86385) 2-06-58 факс (86385) 2-06-58
E-mail: 19ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 5 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угроз возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Туриловская средняя
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина)

общеобразовательная школа

собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 19.02.2018 № 5 о проведении плановой выездной проверки выданного начальником ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому районам Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору Димитровым В.А., в соответствии со ст. 6.1. Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» период с 10 часов «1» марта 2018 года и по 10 часов «30» марта 2018 года (20 рабочих дней) проведена плановая выездная проверка начальником ОНД и ПР по Миллеровскому Чертковскому районам Главного управления МЧС России по Ростовской области – главным государственным инспектором Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору майором вн.сл. Димитровым Владимиром Александровичем в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Туриловская средняя общеобразовательная школа, адресу: Ростовская область, Миллеровский район, х. Венделеевка, ул. Молодежная, 2, совместно с: директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке) Туриловская средняя общеобразовательная школа Овчаренко Ириной Павловной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываются только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Складские помещения, помещение кухни и мастерской не разделены между другими помещениями, относящимся к другим классам функциональной	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008	01.08.2018	

	<p>пожарной опасности, противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости.</p>	<p>№ 123-ФЗ статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках. 1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p>		
2.	<p>На дверях помещений кухни и помещений складского назначения не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	<p>«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390) п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>	01.08.2018	
3.	<p>Имеющийся запас воды в искусственном водоеме (резервуаре), используемый для целей пожаротушения, не обеспечивает требуемый расход воды на наружное пожаротушение при продолжительности тушения возможного пожара в течение 3 часов.</p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008. № 123-ФЗ статья 99. Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта. 2. Запас воды для целей пожаротушения в искусственных водоемах должен определяться исходя</p>	01.08.2018	

		<p>из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожаров.</p> <p>статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов.</p> <p>4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.</p>		
4.	<p>Не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки потолка в учебных классах и помещения столовой.</p>	<p>Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ</p> <p>статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</p> <p>3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к</p>	01.08.2018	

	<p>настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.</p>		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, к которым возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Миллеровскому и Чертковскому районам - главный государственный инспектор Миллеровского и Чертковского районов по пожарному надзору Димитров В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«30» _____ марта _____ 2018 года

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ Туриловская СОШ
И.П. Овчаренко

подпись

(должность, фамилия, инициалы)

«30» _____ марта _____ 2018 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Миллеровскому и Чертковскому районам
ул. Ленина, 13, г. Миллерово, Ростовская область, 346130
Телефоны: (86385) 2-06-58 факс (86385) 2-06-58
E-mail: 19ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 30 » марта 2018 год
(дата составления акта)

г. Миллерово
(место составления акта)

10 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 5

по адресу/адресам: Ростовская область, Миллеровский район, х. Венделеевка,
(место проведения проверки)

ул. Молодежная, 2

на основании: распоряжения (приказа) № 5 от 19 февраля 2018 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Туриловская средняя
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

общеобразовательная школа

Дата и время проведения проверки:

« 1-30 » марта 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 20 дней

« _____ » _____ 20 _____ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/20 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Миллеровскому и Чертковскому районам
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ Туриловская СОШ Овчаренко Ирина Павловна
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

10 часов 20.02.2018

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник ОНДиПР по Миллеровскому и Чертковскому районам - главный государственный инспектор Миллеровского и Чертковского районов
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ Туриловская СОШ
Овчаренко Ирина Павловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3
1.	Складские помещения, помещение кухни и мастерской не разделены между другими помещениями, относящимся к другим классам функциональной пожарной опасности, противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости (Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 88 часть 1).	Директор МБОУ Туриловская СОШ Овчаренко И.П.
2.	На дверях помещений кухни и помещений складского назначения не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20).	Директор МБОУ Туриловская СОШ Овчаренко И.П.
3.	Имеющийся запас воды в искусственном водоеме (резервуаре), используемый для целей пожаротушения, не обеспечивает требуемый расход воды на наружное пожаротушение при продолжительности тушения возможного пожара в течение 3 часов. (Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 99 часть 2, статья 68 часть 4).	Директор МБОУ Туриловская СОШ Овчаренко И.П.
4.	Не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки потолка в учебных классах и помещения столовой. (Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ статья 134 часть 3).	Директор МБОУ Туриловская СОШ Овчаренко И.П.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не проверялось;**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 30.03.2018 № 5/1/1, протокол об административном правонарушении от 30.03.2018 № 260-6/2018/1

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ Туриловская СОШ Овчаренко Ирина Павловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » марта 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)